Wo finde ich Analysewerte zur Trinkwasserzusammensetzung?

Übersicht über die wichtigsten Parameter der Trinkwasserzusammensetzung den Wasserwerken zugeordnet. Durchschnittswerte der Analysen (Stand: 2023)

	Wasserwerk	Gesamt-härte	Härte-bereich	Summe Erd-alkalien	pH-Wert	Sättigungs - Index	Säure-kapazität
	Einheit	**°dH**		**mmol/l**		**%**	**mmol/l**
	TrinkwV-Grenzwert*				**6,5 -9,5**		
1	Staaken	18	hart	3,2	7,5	0,64	4,46
2	Hennigsdorf	21	hart	3,7	7,4	0,31	4,33
3	Pausin	11	mittel	2,0	7,6	0,22	3,59
4	Flatow	13	mittel	2,3	7,5	0,27	3,97
5	Beetz	12	mittel	2,1	7,9	0,42	2,15
6	Friesack	11	mittel	2,0	7,6	0,09	2,27
7	Dreetz	9	mittel	1,5	8,3	0,27	2,01
8	Fehrbellin	21	hart	3,8	7,8	0,45	4,40

	Wasserwerk	Basen - kapazität	Leit-fähigkeit	Calcium	Nitrat	Fluorid	Mag-nesium
	Einheit	**mmol/l**	**µS/cm**	**mg/l**	**mg/l**	**mg/l**	**mg/l**
	TrinkwV-Grenzwert*		**2790**		**50**	**1,5**	
1	Staaken	0,34	729	114	1,1	0,20	9,0
2	Hennigsdorf	0,33	816	129	1,7	0,28	11,7
3	Pausin	0,20	500	73	<0,2	0,19	4,7
4	Flatow	0,24	712	77	0,8	0,19	9,2
5	Beetz	0,05	438	74	<0,2	<0,1	5,3
6	Friesack	0,10	434	73	<0,2	0,15	3,6
7	Dreetz	0,03	370	52	<0,2	<0,1	5,0
8	Fehrbellin	0,21	865	130	<0,2	0,17	12,8

	Wasserwerk	Natrium	Kalium	Ammo-nium	Chlorid	Sulfat	Nitrit	TOC
	Einheit	**mg/l**	**mg/l**	**mg/l**	**mg/l**	**mg/l**	**mg/l**	**mgC/L**
	TrinkwV-Grenzwert*	**200**		**0,5**	**250**	**250**	**0,5**	
1	Staaken	19	3,4	<0,02	28	95	<0,03	2,6
2	Hennigsdorf	27	3,8	<0,02	47	143	<0,03	4,9
3	Pausin	5	2,3	<0,02	10	28	<0,03	1,1
4	Flatow	48	2,2	<0,02	78	28	<0,03	1,3
5	Beetz	8	0,7	<0,02	11	96	<0,03	1,1
6	Friesack	9	1,0	<0,02	19	72	<0,03	1,0
7	Dreetz	10	2,7	<0,02	12	62	<0,03	1,2
8	Fehrbellin	12	1,5	<0,02	42	128	<0,03	1,0

* Die festgelegten Werte berücksichtigen die Messunsicherheiten der Analyse- und Probenahmeverfahren